

CONTROLLO, MANUTENZIONE, PERIODICITA', REVISIONE, COLLAUDO E SPECIFICHE DEGLI ESTINTORI SECONDO LA NORMA UNI 9994-1

Estingente	Tipo di estintore	Periodicità della manutenzione							Documenti necessari	Operazioni minime	
		1) Controllo iniziale	2) Sorveglianza	3) Controllo periodico	4) Revisione programmata	5) Collaudo		6) Manutenzione straordinaria			7) Dismissione (eliminazione, sostituzione e smaltimento)
		personale esterno specializzato	personale interno all'azienda	personale esterno specializzato	personale esterno specializzato	personale esterno specializzato		personale esterno specializzato			personale esterno specializzato
						Marcato CE / PED (Dir. 97/23/CE)	NON marcato CE / PRE PED				
Polvere	Tutti	controllo iniziale degli estintori	Mensile	6 mesi	36 mesi 3 anni	144 mesi 12 anni	72 mesi 6 anni	in caso di utilizzo o non conformità	18 anni	Registrazione della presa in carico	Controlli visivi e documentali
CO2 (anidride carbonica o biossido di carbonio)	Tutti	controllo iniziale degli estintori	Mensile	6 mesi	60 mesi 5 anni	120 mesi 10 anni	120 mesi 10 anni	in caso di utilizzo o non conformità	18 anni	Registrazione di avvenuta sorveglianza su apposito registro	Controlli visivi
A base di acqua	Serbatoio in acciaio al carbonio con agente estinguente premiscelato	controllo iniziale degli estintori	Mensile	6 mesi	24 mesi 2 anni	72 mesi 6 anni	72 mesi 6 anni	in caso di utilizzo o non conformità	18 anni	Compilazione Rapporto di intervento e aggiornamento del cartellino di manutenzione	Interventi tecnici
A base di acqua	Serbatoio in acciaio al carbonio contenente solo acqua ed eventuali additivi in cartuccia	controllo iniziale degli estintori	Mensile	6 mesi	48 mesi 4 anni	96 mesi 8 anni	72 mesi 6 anni	in caso di utilizzo o non conformità	18 anni	Compilazione Rapporto di intervento e aggiornamento del cartellino di manutenzione	Interventi tecnici
A base di acqua	Serbatoio in acciaio inox o lega di alluminio	controllo iniziale degli estintori	Mensile	6 mesi	48 mesi 4 anni	144 mesi 12 anni	72 mesi 6 anni	in caso di utilizzo o non conformità	18 anni	Compilazione Rapporto di intervento e aggiornamento del cartellino di manutenzione	Interventi tecnici
Idrocarburi alogenati	Tutti	controllo iniziale degli estintori	Mensile	6 mesi	72 mesi 6 anni	144 mesi 12 anni	72 mesi 6 anni	in caso di utilizzo o non conformità	18 anni	Compilazione Rapporto di intervento	Interventi tecnici